

ООО "ЭнергоСтандарт" 20.06.2018 год

№	Наименование ТП	Результат замеров, ток в А	Мощность, кВт
1	ТП "Баня", ввод-1	75	47
2	ТП "Баня", ввод-2	64	40
3	ЦРП "Кирова", ввод-1	59	37
4	ЦРП "Кирова", ввод-2	154	97
5	ТП "Астраханская", ввод-1	135	84
6	ТП "Астраханская", ввод-2	237	148
7	ТП "Уваровка", ввод-1	55	34
8	ТП "Уваровка", ввод-2	46	29